


## En caso de evacuación

Cuando oiga un mensaje de evacuación por megafonía o la alarma de incendio del edificio:

1

**Salga del recinto donde se encuentra.**



Cierre las puertas, pero no con llave.

2

**Diríjase a la escalera y la salida más cercanas.**



Siga las señales de evacuación

3

**Diríjase al Punto de Reunión.**



**NO regrese al edificio** hasta que el jefe de emergencia o los Servicios de Emergencia se lo indiquen.

**El personal de las empresas de mantenimiento o instaladores debe:**

1


Detener su actividad **INMEDIATAMENTE**.



2

Detener las máquinas y equipos de trabajo para que permanezcan en parada segura.

- Máquinas portátiles
- Equipos de soldadura



Retire las máquinas, equipos, cableado, escaleras, etc. de los recorridos de evacuación.

## En caso de incendio

Si descubre el inicio de un incendio. **CONATO DE INCENDIO**

### 1 Dé aviso

A las personas que se encuentren cerca.



Presione un pulsador de alarma de incendio



Llame a Emergencias UPC



### 2 Valore

- ✓ El fuego es pequeño y poco extendido
  - ✓ Hay poco humo
  - ✓ La salida está garantizada
- Si se dan las tres circunstancias, entonces

### 3

### Intente apagar el fuego



Si sabe cómo usar un extintor.

Si descubre que hay un **INCENDIO**

### 1 Cierre la puerta del recinto donde se halla el incendio para confinarlo.

A las personas que se encuentren cerca.



### 2 Dé aviso

A las personas que se encuentren cerca.



Presione un pulsador de alarma de incendio



Llame a Emergencias UPC



### 3

### Evacue el edificio

Siga las consignas de evacuación



## En caso de confinamiento

Medida de protección de las personas que consiste en que permanezcan en el interior de un edificio hasta que las condiciones en el exterior vuelvan a ser seguras.

Si oye un mensaje de confinamiento por megafonía o personal de la UPC le avisa:

1


**No salga del edificio**



Si se encuentra fuera, entre rápidamente en un edificio.

2

**Cierre todas las ventanas y puertas que den al exterior**



Detenga las instalaciones de climatización y ventilación.

3

Espera dentro del edificio hasta que el jefe de Emergencia o los Servicios de Emergencia le indiquen que puede salir.

